

Приложение № 1

к Порядку осуществления
мониторинга обеспечения
беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур
и к предоставляемым в них услугам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере культурно-досуговых услуг (наименование сферы жизнедеятельности инвалидов) в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый комплекс "Современник" города Каменска-Уральского" (МАУК «ДК «Современник»), 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 133

Дата проведения обследования: 18 октября 2021 года

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Председатель Синарской районной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийского общества инвалидов" (ВОИ) Лазукова Нина Алексеевна (по согласованию).

Директор МАУК «ДК «Современник» Куликов Олег Валериевич,

Заместитель директора по правовым вопросам МАУК «ДК «Современник» Евдокимова Анастасия Витальевна,

Администратор МАУК «ДК «Современник» Кузьминых Надежда Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)

Но- мер стро- ки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственног о доступа инвалидов к объекту и к предоставляем ым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	В наличии двухстворчатые двери на входной группе в вестибюль, фойе, большой зрительный зал, а также беспрепятственный доступ и возможность свободного перемещения в этих помещениях. Зрительный зал имеет 10 мест для размещения инвалидов- колясочников. Лестницы и светопрозрачные входные группы снабжены желтыми предупредительными знаками и полосами. Установлены поручни для инвалидов на центральной лестнице с 1 по 3 этаж. Для перемещения по лестницам в наличии один мобильный пандус, состоящий из двух элементов (рельс). Оборудована санитарная кабина для инвалидов в туалете на 2 этаже.	Нет	Нет	Нет	Нет
2.	Выделение на автостоянке не менее 10	Наличие на автостоянке 1 парковочного места для	Нет	Нет	Нет	Нет

	процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	парковки специальных автотранспортных средств инвалидов с соблюдением его использования, установлен специальный дорожный знак.				
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее – объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Остановка общественного транспорта в шаговой доступности от объекта культуры на расстоянии 80 метров до здания по широкой площади с асфальтово-бетонным покрытием. Входная группа обеспечена удобным пандусом и поручнями, широкими площадками, обеспечивающими мобильность инвалидам-колясочникам. Беспрепятственный доступ внутрь помещения через створчатые двери. На крыльце оборудована смотровая площадка для инвалидов при проведении уличных культурно-массовых мероприятий. На входной группе есть кнопка вызова персонала.	Нет	Нет	Нет	Нет
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	В учреждении имеются проницированные сотрудники, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам, численностью 6 человек. 10 сотрудников учреждения приняли участие в стажировке по вопросам формирования доступной среды и организации обслуживания инвалидов в учреждениях Свердловской области. Стажировка проводилась Государственным бюджетным учреждением культуры	нет	нет	нет	нет

[illegible]

7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	В наличии необходимые для информации таблички, выполненные азбукой Брайля (10 шт.), контрастные наклейки на дверях, алюминиевые полосы с противоскользящим покрытием бегущая строка с красным свечением, звуковой информатор с кнопкой активации для слабовидящих и слепых	с учетом ограничений их жизнедеятельнос ти на 2 этаже.	нет	нет	нет	нет
8.	Предоставление услуг инвалидам с доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчик а	В учреждении обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение. Также обеспечивается допуск на культурно-массовые мероприятия сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика (в том числе на платные мероприятия на безвозмездной основе).	нет	нет	нет	нет	нет

Выводы: объект МАУК «ДК «Современник» в части беспрепятственного доступа инвалидов доступен условно – ДУ

Дата повторного обследования: 18 октября 2023 года.

(указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Лазукова Н.А.

Куликов О.В.

Евдокимова А.В.

Кузьминых Н.Г.

